

Caen le 20 juillet 2017

**RESEAU**

**J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :  
Prélèvement réalisé pour vérifier l'efficacité de la désinfection de canalisation après travaux.**

MONSIEUR LE PRESIDENT  
RESEAU  
16 rue Rosa Parks  
CS 15094  
14050 CAEN CEDEX 4

**Prélèvement du :** mardi 11 juillet 2017 à 08h45  
**Code Sise du prélèvement** 00178900  
**Installation** Unité de distribution FLEURY  
**Nom du point de surveillance** PC FLEURY  
**Localisation exacte** Chemin de l'hôpital.  
**Commune** FLEURY SUR ORNE

**Prélevé par :** MANUEL DELAUNAY (LABORATOIRE)  
**Type visite :** D1 EN DISTRIBUTION  
**Type d'eau :** EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Turbidité néphélobimétrique N	<0,10 NFU				2,00
Température de l'eau	22,0 °C				25,00
pH	7,8 unitépH			6,50	9,00
Chlore libre	0,06 mg/LCl2				
Chlore total	0,14 mg/LCl2				

**Analyse laboratoire**

effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2017.13436-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	11 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL		0		
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	566 µS/cm			200,00	1100,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH4)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		

**Commentaires du laboratoire**

Eau(x) conforme(s) sur les paramètres bactériologiques et chimiques analysés (normes humaines, arrêté du 11/01/2007) - L'interprétation est couverte par l'accréditation du laboratoire lorsque tous les paramètres du rapport sont accrédités. Elle ne tient pas compte de l'incertitude associée au résultat.

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00178900)**

*Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.*

Le Technicien Sanitaire  
**Signé**  
Audrey PARIS