

Caen le 29 mars 2018

RESEAU

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CTRL SUPP TENDANCE DEFAV R1321-17-3

MONSIEUR LE PRESIDENT
RESEAU
16 rue Rosa Parks
CS 15094
14050 CAEN CEDEX 4

Prélèvement du : **jeudi 22 mars 2018 à 15h35**
Code Sise du prélèvement : **00184059**
Installation : Station de traitement production USINE DE L'ORNE
Nom du point de surveillance : RESERVOIR DE SAINT MARTIN
Localisation exacte : RÉSERVOIR ST MARTIN
Commune : SAINT MARTIN DE FONTENAY

Prélevé par : PHILIPPE ZANETTI (LABORATOIRE)
Type visite : P1 AU POINT DE MISE EN DISTRIBUTION
Type d'eau : **EAU TRAITEE (T2)**

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
Température de l'eau	7,3 °C				25,00
pH	7,1 unitépH			6,50	9,00
Chlore libre	0,53 mg/LCl2				
Chlore total	0,60 mg/LCl2				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2018.5589-1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,27 NFU		1,00		0,50
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	450 µS/cm			200,00	1100,00

Zone desservie

Cette unité de traitement production alimentaire, outre une éventuelle vente à une collectivité voisine, tout ou partie des communes suivantes :

BARON SUR ODON
BOURGUEBUS
BRETTEVILLE SUR ODON
CHEUX
CUVERVILLE
DEMOUVILLE
ETERVILLE
FEUGUEROLLES BULLY
FONTAINE ETOUPEFOUR
GRAINVILLE SUR ODON
GRENTHEVILLE
HUBERT FOLIE
IFS
LOUVIGNY
MALTOT
MONDRAINVILLE
MOUEN
NOYERS MISSY
SAINT ANDRE SUR ORNE
SAINT MANVIEU NORREY
SAINT MARTIN DE FONTENAY
SOLIER
TOURVILLE SUR ODON
VERSON
VIEUX

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00184059)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: www.eaputable.sante.gouv.fr

Le Technicien Sanitaire en Chef

Signé
Audrey PARIS